



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

198095 Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 21  
тел./ф. 417-43-55; т/ф.252-29-75

**СВЕДЕНИЯ**

о противопожарном состоянии организации (объекта)

«19» июля 2017 года

г. Санкт-Петербург

Мною, инструктором противопожарной профилактики ПЧ (профилактической) ГКУ «ПСО Кировского района» Барковым Дмитрием Николаевичем, проведены мероприятия по соблюдению противопожарных требований в соответствии с ППР в:

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга», Дачный пр., д. 33, корп. 1, Литер А, пом. 14-Н

совместно с: Долгопятым И.В., заместителем генерального директора по общим вопросам

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

**1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией** (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу):

АПС-С2000КДЛ, С2000, Ритм, ДИП-34А – 7 шт., СОУЭ «Сирена» - 3 шт. Система находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание проведено ООО «Строй Сервис Проект».

**2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода** (инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность):

Проектом не предусмотрен.

**3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:**

ОУ-3 – 3 шт. – 2016 г. Находятся в исправном состоянии, установлены на кронштейны.

**4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам пожарной безопасности** (план эвакуации, указателей, знаков ПБ):

План эвакуации в наличии, знаки ПБ в наличии. Эвакуационные пути не загромождены.

**5. Правильность эксплуатации электрооборудования** (акты замеров сопротивления изоляции):

Протокол № 124/16 от 25.03.2016, ООО «Вольт-СПб». Электротехническое оборудование соответствует требованиям ПТЭЭП.

**6. Содержание территорий, зданий, помещений:**

Помещения содержатся в надлежащем противопожарном состоянии.

**7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности** (правила, приказы, инструкции, журналы учета огнетушителей и т.д.);

Приказы, инструкции, журналы учета огнетушителей в наличии. Учебные тренировки по эвакуации проводятся 2 раза в год.

**8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности** (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Инструктажи проводятся 2 раза в год, журнал инструктажей ведется. Удостоверения о прохождении обучения в наличии.

Сведения получил:

*Подп. С.В.Т.В.И.С.А.И.Д.И. \*Ком.с.ов.и.р. С. В.*  
(ФИО, должность руководителя юридического лица)

Инструктор противопожарной профилактики  
ПЧ (профилактической) ГКУ «ПСО Кировского района»

Барков Д.Н.  
(ФИО)



*С. В.*  
(подпись)

*Д. Н.*  
(подпись)