



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

198095 Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 21
тел./ф. 417-43-55; т/ф.252-29-75

СВЕДЕНИЯ

о противопожарном состоянии организации (объекта)

«19» июля 2017 года

г. Санкт-Петербург

Мною, инструктором противопожарной профилактики ПЧ (профилактической) ГКУ «ПСО Кировского района» Барковым Дмитрием Николаевичем, проведены мероприятия по соблюдению противопожарных требований в соответствии с ППР в:

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга», пр. Маршала Жукова, д. 22, Литер А, пом. 12-Н

совместно с: Долгопятым И.В., заместителем генерального директора по общим вопросам

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу):

АПС-С2000-4 – 1 шт., С-2000 – 1 шт., Ригм, ИП-212-3СУ – 7 шт., ИПР-3СУ – 2 шт., ОПОП-8М – 2 шт., Тон 1С – 2 шт Система находится в исправном состоянии, Техническое обслуживание проведено ООО «Строй Сервис Проект».

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность):

Проектом не предусмотрен.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

ОУ-3 – 2 шт. – 2016 г. Находятся в исправном состоянии, установлены на кронштейны.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам пожарной безопасности (план эвакуации, указателей, знаков ПБ):

План эвакуации, знаки ПБ в наличии. Эвакуационный выход совмещен с жилой частью здания.

5. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты замеров сопротивления изоляции):

Протокол № 680/15 от 07.10.2015, ООО «Вольт-СПб». Электротехническое оборудование соответствует требованиям ПТЭЭП.

6. Содержание территорий, зданий, помещений:

Проезд к зданию обеспечен. Выход из помещения совмещен с жилой частью многоквартирного дома.

7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (правила, приказы, инструкции, журналы учета огнетушителей и т.д.):

Приказы, инструкции, журналы учета огнетушителей в наличии. Учебные тренировки по эвакуации проводятся 2 раза в год.

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Инструктажи проводятся 2 раза в год, журнал инструктажей ведется. Удостоверения о прохождении обучения в наличии.

Сведения получил:

И.о. директора СВБ ТИЭЛ. Усри. Ди
(ФИО, должность руководителя юридического лица) Кол. мвг С.В.



Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ (профилактической) ГКУ «ПСО Кировского района»

Барков Д.Н.
(ФИО)

(подпись)