

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» июля 2024 г., 78240061000211497009

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления по  
Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«02» августа 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2407/003-78/325-В/ПИВ**

(дата и время составления предписания)

**г. Санкт-Петербург, ул Трефолева, Дом 43 литера А**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «25» июля 2024 г., № 2407/003-78/325-В/РИВ, учетный номер проверки 78240061000211497009.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Макарова Наталья Тарасовна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

2. Кульпо Александр Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

**1. г Санкт-Петербург, ул Морской Пехоты, Дом 12 стр. 1**

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7805436850, адрес регистрации юридического лица: 198096, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРИНЕСКО, Д. 2/7, ЛИТ А, ОФИС 15-Н**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

**с «02» августа 2024 года, 12 час. 00 мин.**

**по «02» августа 2024 года, 18 час. 00 мин.**

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**02 час 00 минут (часы, минуты)**

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## 8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости не менее R 90 несущие элементы здания. В здании II степени огнестойкости, несущие элементы здания (а именно: стальные балки перекрытия над 2-м этажом на отм. +7,500м, над 3-м этажом на отм. +11,400м и над 4-м этажом на отм. +15,600м (Б1, Б2, Б3) (согласно рабочей документации 04.15/2020-ПОЗ), выполненные из стальных конструкций, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности (R). Огнестойкость несущих стальных конструкций и покрытий не определена в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94). (Фактически – указанные несущие строительные конструкции не подвержены огнезащитной обработке).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/003-78/186-П/ПВП от 14.08.2023, пункт предписания 1  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.12.2024
2. На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости не менее R 90 несущие элементы здания. В здании II степени огнестойкости, несущие элементы здания (а именно: стальные конструкции порталной стенки в/о Ж-Л/10 на отм. От +7,750м до +14,902м (Стп-1, Бп-1) (согласно рабочей документации 04.15/2020-ПОЗ), выполненные из стальных конструкций, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности (R). Огнестойкость несущих стальных конструкций и покрытий не определена в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94). (Фактически – указанные несущие строительные конструкции не подвержены огнезащитной обработке).. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/003-78/186-П/ПВП от 14.08.2023, пункт предписания 2  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.12.2024
3. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Способы прокладки кабелей и проводов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Электропроводка системы противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), не предусмотрена с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. (Соединительные элементы, и другие приспособления для прокладки кабелей системы противопожарной защиты выполнены из материалов и изделий работоспособность в условиях пожара которых не подтверждена в установленном порядке). . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/003-78/186-П/ПВП от 14.08.2023, пункт предписания 3  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.12.2024
4. В наружной стене эвакуационной лестничной клетке типа Л1, не предусмотрены на каждом наземном этаже световые проемы (окна), открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенные не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, с площадью остекления не менее 1,2 м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/003-78/186-П/ПВП от 14.08.2023, пункт предписания 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 02.12.2024

5. При наличии двух эвакуационных выходов в помещении актового зала, они располагаются не рассредоточено, а именно минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями, указанных выходов, в помещении меньше максимальной диагонали помещения (помещение актового зала, расположенного на 3-м этаже здания, пом. №329, согласно плану ГК №50/ОК-12-ИОС.ТХ). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2307/003-78/186-П/ЛВП от 14.08.2023, пункт предписания 11

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 10, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.


**Срок устранения нарушения:**

02.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Кульпо Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Кульпо Александр Сергеевич - инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Кировского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88127864135, e-mail: kulpo.a.s@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Степанов Валерий Валерьевич*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«18» часов «00» минут «02» 08 2024г. *Кульпо*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



